

Publicatie - 2023 Leveringsonderbrekingen

Essent Infrastructure Solutions B.V. (voorheen: Equans Energy Solutions B.V.)

In dit overzicht ziet u de niet geplande onderbrekingen voor 2023. In 2023 hebben er 3 ongeplande leveringsonderbrekingen met een duur van acht uur of langer plaatsgevonden. Voor ongeplande leveringsonderbrekingen is er o.a. geen compensatie uitbetaald wanneer zij:

- Tussen de 8 en 24 uur duurden en
- in de 12 maanden voorafgaand aan de storing er geen andere geweest is.

E.a. conform Warmtewet artikel 3a.

Leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur

Project (deel)	Start	Duur	Oorzaak	Getroffenen
Musa	24 februari 2023	16 uur	Storing Warmtepomp	135
Musa	5 maart 2023	23 uur en 45 minuten	Storing Warmtepomp	135
Kavel G	18 juli 2023	10 uur en 50 minuten	Lekkage	130

Leveringsonderbrekingen korter dan 8 uur

Totaal aantal onderbrekingen	Onderbrekingsfrequentie	Gemiddelde duur	Jaarlijkse uitvalduur	Gemiddeld aantal getroffen
509	0,6 / jaar	50,3 uur	31,2 uur	7,4

Toelichting

Onderbrekingsfrequentie = $\text{Getroffen afnemers} / \text{Totale aantal verbruikers}$

Gemiddelde onderbrekingsduur = $(\text{Getroffen afnemers} / \text{tijdsduur}) * \text{getroffen afnemers}$

Jaarlijkse uitvalduur = $(\text{Getroffen afnemers} / \text{tijdsduur}) * \text{Totaal aantal verbruikers}$

Gemiddeld aantal getroffen verbruikers = $\text{Getroffen afnemers} / \text{totaal aantal storingen}$

Vragen?

[Klik hier](#)