



Publicatie - 2024 Leveringsonderbrekingen Essent Infrastructure Solutions B.V

In dit overzicht ziet u de niet geplande onderbrekingen voor 2024. In 2024 hebben er 8 ongeplande leveringsonderbrekingen met een duur van acht uur of langer plaatsgevonden. Voor ongeplande leveringsonderbrekingen is er o.a. geen compensatie uitbetaald wanneer zij:

- Tussen de 8 en 24 uur duurden en
- in de 12 maanden voorafgaand aan de storing er geen andere geweest is.

E.a. conform Warmtewet artikel 3a.

Leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur

Project (deel)	Start	Duur	Oorzaak	Getroffenen
5Tracks, Breda	2 januari 2024	30 uur	Stroomstoring in energiecentrale	19
5Tracks, Breda	13 januari 2024	15 uur 59 minuten	Onbekend	19
5Tracks, Breda	17 juni 2024	10 uur en 10 minuten	Stroomstoring energiecentrale	168
Warmtenet Zaanstad	11 juni 2024	46 uur en 3 minuten	Storing in regelklep	192
IJdock, Amsterdam	20 augustus 2024	20 uur en 11 minuten	Storing in frequentieregelaars distributiepompen	62
Oostzijderpark, Zaandam	3 oktober 2024	16 uur en 30 minuten	Lage druk in het distributie systeem	228
IJdock, Amsterdam	5 oktober 2024	11 uur en 52 minuten	Te lage druk in het systeem	62
Oosterdokseiland, Amsterdam	4 december 2024	11 uur	Onbekend	215

Leveringsonderbrekingen korter dan 8 uur

Totaal aantal onderbrekingen	Onderbrekingsfrequentie	Gemiddelde duur	Jaarlijkse uitvalduur	Gemiddeld aantal getroffen
81	0,62	2,7	364,9	12,15

Toelichting

Onderbrekingsfrequentie = Getroffen afnemers / Totale aantal verbruikers

Gemiddelde onderbrekingsduur = tijdsduur / totaal aantal storingen(<8 uur)

*Jaarlijkse uitvalduur = (Getroffen afnemers * tijdsduur) / Totaal aantal verbruikers*

Gemiddeld aantal getroffen verbruikers = Getroffen afnemers / totaal aantal storingen (<8 uur)

Vragen?

[Klik hier](#)